WV Peine Wasserverband Peine	**Regelmäßige Information der Anschlussnehmer und Verbraucher gem. §45 TrinkwV**	**Stand 04 / 2026** **Versorgungszone 21 Hohenbüchen**

Geltungsbereich:

Gemeinde	**Flecken Delligsen**
Ortschaften	Hohenbüchen
	Hohe Warte

Wasserhärte

Bezeichnung	**Einheit**	**Untersuchungsbefund**
Härtegrad Härtegrad	[°dH] [mmol/l]	23,30 4,20
Härtebereich Weich < 8,4 °dH Mittel 8,4- 14 °dH Hart > 14 °dH	[-]	hart

Herkunft:

Brunnen 1 und 2 Hohenbüchen

Aufbereitungsverfahren:

Desinfektion

Zusatz von Aufbereitungsstoffen

UV-Desinfektion und Einsatz von Natriumhypochlorid (ab dem 01.04.2026)

Analysen

Hohenbüchen Ortsnetz (s. Anhang)
Hochbehälter Hohenbüchen – Behälterauslauf (s. Anhang)

Probenbericht Wasserprobe Nr. 45684

Sortierung nach Parameterbezeichnung

Messstelle Kurzbezeichn.		Messstelle ID	51718001
Messstelle Langbezeichn.	Hohenbüchen		
Wasserwerk			

Probenahmedatum	09.03.2026 09:44:00	Proben ID Labor	2026C0100351
Labor	WTI Wolfenbüttel Wassertechnologisches Institut GmbH	Probeneingang	09.03.2026
Probenahmeort 1		Prüfbeginn	
Probenahmeort 2		Prüfende	
Auftragnehmer		Externe ID Mest.	
Auftraggeber		Prüfbericht-Nr.	
Projektbezeichnung		Prüfart	
Probenehmer		Art der Probe	

Parameterbezeichnung	Messwert	Grenzwert*	Einheit	Verfahren
1,2,4-Triazol	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
1,2-Dichlorethan	< 0,0007	0,003	mg/l	DIN 38407-43 (2014)
2,6-Dichlorbenzamid	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Acrylamid	< 0,0001	0,0001	mg/l	DIN 38413-6 (2007)
Aluminium (Al), gesamt	< 0,01	0,2	mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Ammonium (NH4)	< 0,04	0,5	mg/l	DIN ISO 15923-1 (2014)
AMPA	< 0,00007	0,01	mg/l	Hausverfahren
Antimon (Sb), gesamt	< 0,0015	0,005	mg/l	DIN EN ISO 15586 (2004-02)
Arsen (As)	< 0,0006	0,01	mg/l	DIN EN ISO 15586 (2004-02)
Atrazin	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Azoxystrobin	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Bentazon	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-35 (2010)
Benzo(a)pyren	< 0,000002	0,00001	mg/l	DIN EN ISO 17993 (2004)
Benzol	< 0,0003	0,001	mg/l	DIN 38407-43 (2014)
Bisphenol A	< 0,00025	0,0025	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Blei (Pb)	< 0,0011	0,01	mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Bor (B)	0,1	1	mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)

* Angabe numerischer Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung

Probenbericht Wasserprobe Nr. 45684

Sortierung nach Parameterbezeichnung

Messstelle Kurzbezeichn.		Messstelle ID	51718001
Messstelle Langbezeichn.	Hohenbüchen		
Wasserwerk			
Probenahmedatum	09.03.2026 09:44:00	Proben ID Labor	2026C0100351
Labor	WTI Wolfenbüttel Wassertechnologisches Institut GmbH	Probeneingang	09.03.2026
Probenahmeort 1		Prüfbeginn	
Probenahmeort 2		Prüfende	
Auftragnehmer		Externe ID Mest.	
Auftraggeber		Prüfbericht-Nr.	
Projektbezeichnung		Prüfart	
Probenehmer		Art der Probe	

Parameterbezeichnung	Messwert	Grenzwert*	Einheit	Verfahren
Bromacil	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Bromat	< 0,003	0,01	mg/l	DIN EN ISO 15061 (2001)
Cadmium (Cd)	< 0,0004	0,003	mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Calcitlösekapazität	-30	5	mg/l	DIN 38404-10 (2012)
Calcium (Ca)	127		mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Chlorat (ClO3)	< 0,02	0,07	mg/l	DIN EN ISO 10304-4 (1999)
Chlorid (Cl)	10	250	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (2009)
Chloridazon	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Chloridazon-desphenyl (Metabolit B)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Chloridazon-methyl-desphenyl (Metabolit B1)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Chlorit	< 0,06	0,2	mg/l	DIN EN ISO 10304-4 (1999)
Chlormequat	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Chlorthalonil Metabolit: R 471811/M4	0,000069	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Chlorthalonil-Sulfonsäure (Metabolit R 417888/M12)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Chlortoluron	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Chrom (Cr), gesamt	< 0,0005	0,025	mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Clostridium perfringens, KBE/100 ml	0	0	ohne	DIN EN ISO 14189 (2016)

* Angabe numerischer Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung

Probenbericht Wasserprobe Nr. 45684

Sortierung nach Parameterbezeichnung

Messstelle Kurzbezeichn.		Messstelle ID	51718001
Messstelle Langbezeichn.	Hohenbüchen		
Wasserwerk			
Probenahmedatum	09.03.2026 09:44:00	Proben ID Labor	2026C0100351
Labor	WTI Wolfenbüttel Wassertechnologisches Institut GmbH	Probeneingang	09.03.2026
Probenahmeort 1		Prüfbeginn	
Probenahmeort 2		Prüfende	
Auftragnehmer		Externe ID Mest.	
Auftraggeber		Prüfbericht-Nr.	
Projektbezeichnung		Prüfart	
Probenehmer		Art der Probe	

Parameterbezeichnung	Messwert	Grenzwert*	Einheit	Verfahren
Coliforme Bakterien, MPN/100 ml	0	0	ohne	DIN EN ISO 9308-2 (2014)
Cyanid (CN), gesamt	< 0,005	0,05	mg/l	DIN 38405-14 (1988)
Desethylatrazin	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Desethylterbuthylazin	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Desisopropyl-Atrazin	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Dichlorprop (2,4-DP)	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-35 (2010)
Dimethachlor-Säure (Metabolit CGA 50266)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Dimethachlor-Sulfonsäure (Metabolit CGA 354742)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Dimethachlor-Sulfonsäure (Metabolit CGA 369873)	< 0,00005	0,001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Dimethenamid-P	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Dimethenamid-Sulfonsäure (Metabolit M27)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Diuron	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Eisen (Fe), gesamt	< 0,01	0,2	mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Enterokokken, KBE/100 ml	0	0	ohne	DIN EN ISO 7899-2 (2000)
Epichlorhydrin	< 0,0001	0,0001	mg/l	DIN EN 14207 (2003)
Escherichia coli MPN/100 ml	0	0	ohne	DIN EN ISO 9308-2 (2014)
Ethidimuron	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)

* Angabe numerischer Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung

Probenbericht Wasserprobe Nr. 45684

Sortierung nach Parameterbezeichnung

Messstelle Kurzbezeichn.		Messstelle ID	51718001
Messstelle Langbezeichn.	Hohenbüchen		
Wasserwerk			
Probenahmedatum	09.03.2026 09:44:00	Proben ID Labor	2026C0100351
Labor	WTI Wolfenbüttel Wassertechnologisches Institut GmbH	Probeneingang	09.03.2026
Probenahmeort 1		Prüfbeginn	
Probenahmeort 2		Prüfende	
Auftragnehmer		Externe ID Mest.	
Auftraggeber		Prüfbericht-Nr.	
Projektbezeichnung		Prüfart	
Probenehmer		Art der Probe	

Parameterbezeichnung	Messwert	Grenzwert*	Einheit	Verfahren
Ethofumesat	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Flufenacet	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Flufenacet-Sulfonsäure (Metabolit M2)	< 0,00005	0,001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Fluorid (F)	0,18	1,5	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (2009)
Flurtamon (Metabolit TFA) (bitte 7903 verwenden)	0,0011	0,01	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Geruch, qualitativ	normal		ohne	DIN EN 1622 (2006)
Gesamthärte in °dH	23,3		°dH	DIN 38404-10 (2012)
Gesamthärte in mmol/l	4,2		mmol/l	DIN 38404-10 (2012)
Geschmack, qualitativ	normal		ohne	DIN EN 1622 (2006)
Glyphosat	< 0,00003	0,0001	mg/l	Hausverfahren
Härtebereich gemäß WRMG 2007	hart		ohne	DIN 38404-10 (2012)
Isoproturon	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Kalium (K)	1,5		mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Karbonathärte in °dH	18,7		°dH	DIN 38404-10 (2012)
Kieselsäure (SiO2)	6,5		mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Koloniezahl bei 22°C, KBE/ml	0	100	ohne	TrinkwV §43, Absatz 3
Koloniezahl bei 36°C, KBE/ml	0	100	ohne	TrinkwV §43, Absatz 3

* Angabe numerischer Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung

Probenbericht Wasserprobe Nr. 45684

Sortierung nach Parameterbezeichnung

Messstelle Kurzbezeichn.		Messstelle ID	51718001
Messstelle Langbezeichn.	Hohenbüchen		
Wasserwerk			
Probenahmedatum	09.03.2026 09:44:00	Proben ID Labor	2026C0100351
Labor	WTI Wolfenbüttel Wassertechnologisches Institut GmbH	Probeneingang	09.03.2026
Probenahmeort 1		Prüfbeginn	
Probenahmeort 2		Prüfende	
Auftragnehmer		Externe ID Mest.	
Auftraggeber		Prüfbericht-Nr.	
Projektbezeichnung		Prüfart	
Probenehmer		Art der Probe	

Parameterbezeichnung	Messwert	Grenzwert*	Einheit	Verfahren
Kupfer (Cu), gesamt	< 0,01	2	mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Leitfähigkeit, elektr. bei 25°C	774	2790	µS/cm	DIN EN 27 888 (1993)
Magnesium (Mg)	24,1		mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Mangan (Mn), gesamt	< 0,001	0,05	mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
MCPA	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-35 (2010)
Mecoprop (MCPP)	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-35 (2010)
Metalaxyl	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Metalaxyl-Carbonsäure (Metabolit CGA 62826/NOA 409045)	< 0,00005	0,001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Metalaxyl-Dicarbonsäure (Metabolit CGA 108906)	< 0,00005	0,001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Metamitron	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Metazachlor	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Metazachlor-Dicarbonsäure (Metabolit BH 479-12)	< 0,00005	0,001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Metazachlor-Säure (Metabolit BH 479-4)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Metazachlor-Sulfoessigsäure (Metabolit BH 479-9)	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Metazachlor-Sulfomethan (Metabolit BH 479-11)	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Metazachlor-Sulfonsäure (Metabolit BH 479-8)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Metolachlor	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)

* Angabe numerischer Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung

Probenbericht Wasserprobe Nr. 45684

Sortierung nach Parameterbezeichnung

Messstelle Kurzbezeichn.		Messstelle ID	51718001
Messstelle Langbezeichn.	Hohenbüchen		
Wasserwerk			
Probenahmedatum	09.03.2026 09:44:00	Proben ID Labor	2026C0100351
Labor	WTI Wolfenbüttel Wassertechnologisches Institut GmbH	Probeneingang	09.03.2026
Probenahmeort 1		Prüfbeginn	
Probenahmeort 2		Prüfende	
Auftragnehmer		Externe ID Mest.	
Auftraggeber		Prüfbericht-Nr.	
Projektbezeichnung		Prüfart	
Probenehmer		Art der Probe	

Parameterbezeichnung	Messwert	Grenzwert*	Einheit	Verfahren
Metribuzin	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	< 0,00005	0,001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Natrium (Na)	7,2	200	mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Nickel (Ni)	0,0011	0,02	mg/l	DIN EN ISO 11885 (2009)
Nitrat (NO3)	5,4	50	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (2009)
Nitrit (NO2)	< 0,01	0,5	mg/l	DIN ISO 15923-1 (2014)
Oxadixyl	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Perfluorbutansäure (PFBA)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluordecansäure (PFDA)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluorheptansäure (PFHpA)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluorhexansäure (PFHxA)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)

* Angabe numerischer Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung

Probenbericht Wasserprobe Nr. 45684

Sortierung nach Parameterbezeichnung

Messstelle Kurzbezeichn.		Messstelle ID	51718001
Messstelle Langbezeichn.	Hohenbüchen		
Wasserwerk			
Probenahmedatum	09.03.2026 09:44:00	Proben ID Labor	2026C0100351
Labor	WTI Wolfenbüttel Wassertechnologisches Institut GmbH	Probeneingang	09.03.2026
Probenahmeort 1		Prüfbeginn	
Probenahmeort 2		Prüfende	
Auftragnehmer		Externe ID Mest.	
Auftraggeber		Prüfbericht-Nr.	
Projektbezeichnung		Prüfart	
Probenehmer		Art der Probe	

Parameterbezeichnung	Messwert	Grenzwert*	Einheit	Verfahren
Perfluornonansäure (PFNA)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluornonansulfonsäure (PFNS)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluoroctansäure (PFOA)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluorpentansäure (PFPeA)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluortridecansäure (PFTrDA)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	0,000002		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS)	< 0,000001		mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Phosphat (PO4), gesamt	< 0,03		mg/l	DIN EN ISO 6878 (2004)
Phosphat (PO4), ortho-	< 0,03		mg/l	DIN ISO 15923-1 (2014)
pH-Wert	7,34	9,5	ohne	DIN EN ISO 10523 (2012)
pH-Wert n. CS	7,17		ohne	DIN 38404-10 (2012)
Prosulfocarb	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Prothioconazol	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Quecksilber (Hg), gesamt	< 0,0001	0,001	mg/l	DIN EN ISO 12846 (2012)

* Angabe numerischer Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung

Probenbericht Wasserprobe Nr. 45684

Sortierung nach Parameterbezeichnung

Messstelle Kurzbezeichn.		Messstelle ID	51718001
Messstelle Langbezeichn.	Hohenbüchen		
Wasserwerk			
Probenahmedatum	09.03.2026 09:44:00	Proben ID Labor	2026C0100351
Labor	WTI Wolfenbüttel Wassertechnologisches Institut GmbH	Probeneingang	09.03.2026
Probenahmeort 1		Prüfbeginn	
Probenahmeort 2		Prüfende	
Auftragnehmer		Externe ID Mest.	
Auftraggeber		Prüfbericht-Nr.	
Projektbezeichnung		Prüfart	
Probenehmer		Art der Probe	

Parameterbezeichnung	Messwert	Grenzwert*	Einheit	Verfahren
SAK 436 nm, Färbung	< 0,1	0,5	1/m	DIN EN ISO 7887 (2012)
Sauerstoff, gelöst	8,4		mg/l	DIN ISO 17289 (2014)
Säurekapazität bis pH 4,3	6,69		mmol/l	DIN 38409-7 (2005)
Selen (Se)	< 0,001	0,01	mg/l	DIN EN ISO 15586 (2004-02)
Simazin	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
S-Metolachlor-Carbonsäure (Metabolit CGA 51202 /CGA 351916)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
S-Metolachlor-Dicarbonsäure (Metabolit CGA 357704)	< 0,00005	0,001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
S-Metolachlor-Sulfonsäure (Metabolit CGA 368208)	< 0,00005	0,001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
S-Metolachlor-Sulfonsäure (Metabolit CGA 380168/CGA 354743)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
S-Metolachlor-Sulfonsäure (Metabolit NOA 413173)	< 0,00005	0,003	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Sulfat (SO4)	68,9	250	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (2009)
Summe 5 halogenierte Essigsäuren gemäß TrinkwV	< 0,003	0,06	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	0,108	1	mg/l	Berechnet
Summe organische Chlorverbindungen 2 und 3	< 0,001	0,01	mg/l	DIN 38407-43 (2014)
Summe PAK (TVO 2001)	< 0,00001	0,0001	mg/l	DIN EN ISO 17993 (2004)
Summe PFAS-20 gemäß TrinkwV	0,000002	0,0001	mg/l	DIN 38407-42 (2011)
Summe PFAS-4 gemäß TrinkwV	< 0,000001	0,00002	mg/l	DIN 38407-42 (2011)

* Angabe numerischer Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung

Probenbericht Wasserprobe Nr. 45684

Sortierung nach Parameterbezeichnung

Messstelle Kurzbezeichn.		Messstelle ID	51718001
Messstelle Langbezeichn.	Hohenbüchen		
Wasserwerk			
Probenahmedatum	09.03.2026 09:44:00	Proben ID Labor	2026C0100351
Labor	WTI Wolfenbüttel Wassertechnologisches Institut GmbH	Probeneingang	09.03.2026
Probenahmeort 1		Prüfbeginn	
Probenahmeort 2		Prüfende	
Auftragnehmer		Externe ID Mest.	
Auftraggeber		Prüfbericht-Nr.	
Projektbezeichnung		Prüfart	
Probenehmer		Art der Probe	

Parameterbezeichnung	Messwert	Grenzwert*	Einheit	Verfahren
Summe PSM u. Biozidprodukte	< 0,00003	0,0005	mg/l	Berechnet
Summe Trihalogenmethane	< 0,001	0,05	mg/l	DIN 38407-43 (2014)
Tebuconazol	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Temperatur bei Entnahme	7,3		°C	DIN 38404-4 (1976)
Terbuthylazin	< 0,00003	0,0001	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Terbuthylazin Metabolit: CGA 324007	< 0,00003		mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Tetrachlorethen (PER)	< 0,001		mg/l	DIN 38407-43 (2014)
TOC	1,3		mg/l	DIN EN 1484 (2019)
Trichlorethen (TRI)	< 0,001		mg/l	DIN 38407-43 (2014)
Trübung, quantitativ (in FNU)	0,25	1	ohne	DIN EN ISO 7027-1 (2016)
Uran (U)	0,0007	0,01	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017)
Vinylchlorid	< 0,0003	0,0005	mg/l	DIN EN ISO 10301 (1997)
Wassertemperatur (=>KS4,3)	14,2		°C	DIN 38404-4 (1976)
Wassertemperatur (=>pH)	7,4		°C	DIN 38404-4 (1976)

Bemerkungen

* Angabe numerischer Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung

Probenbericht Wasserprobe Nr. 46640

Sortierung nach Parameterbezeichnung

Messstelle Kurzbezeichn.		Messstelle ID	2140560052
Messstelle Langbezeichn.	Hohenbüchen		
Wasserwerk			
Probenahmedatum	27.07.2026 11:20:00	Proben ID Labor	2026C0101692
Labor	WTI Wolfenbüttel Wassertechnologisches Institut GmbH	Probeneingang	27.07.2026
Probenahmeort 1		Prüfbeginn	
Probenahmeort 2		Prüfende	
Auftragnehmer		Externe ID Mest.	
Auftraggeber		Prüfbericht-Nr.	
Projektbezeichnung		Prüfart	
Probenehmer		Art der Probe	

Parameterbezeichnung	Messwert	Grenzwert*	Einheit	Verfahren
Bromat	< 0,003	0,01	mg/l	DIN EN ISO 15061 (2001)
Bromdichlormethan	< 0,001		mg/l	DIN 38407-43 (2014)
Chlor, freies	< 0,05		mg/l	DIN EN ISO 7393-2 (2019)
Chlorat (ClO3)	< 0,02	0,07	mg/l	DIN EN ISO 10304-4 (1999)
Chlorit	< 0,06	0,2	mg/l	DIN EN ISO 10304-4 (1999)
Dibromchlormethan	< 0,001		mg/l	DIN 38407-43 (2014)
Geruch, qualitativ	normal		ohne	DIN EN 1622 (2006)
Geschmack, qualitativ	normal		ohne	DIN EN 1622 (2006)
Leitfähigkeit, elektr. bei 25°C	774	2790	µS/cm	DIN EN 27 888 (1993)
pH-Wert	7,42	9,5	ohne	DIN EN ISO 10523 (2012)
Sauerstoff, gelöst	8,5		mg/l	DIN ISO 17289 (2014)
Summe 5 halogenierte Essigsäuren gemäß TrinkwV	< 0,003	0,06	mg/l	DIN 38407-36 (2014)
Summe Trihalogenmethane	< 0,001	0,05	mg/l	DIN 38407-43 (2014)
Temperatur bei Entnahme	10,8		°C	DIN 38404-4 (1976)
Tribrommethan (Bromoform)	< 0,001		mg/l	DIN 38407-43 (2014)
Trichlormethan (Chloroform)	< 0,001		mg/l	DIN 38407-43 (2014)
Wassertemperatur (=>pH)	10,9		°C	DIN 38404-4 (1976)

Bemerkungen

* Angabe numerischer Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung